

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025053104333813 تاريخ الكشف : 2025/06/01
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01002654999
اسم العميل : حسام محمد عبد الغني القانم بالمعاينة : محمد رمضان
العنوان : كومباوند اصيلة - بجوار نادي وادي دجله المحافظة : اسيوط
تسجيل الدخول : 08:16 PM تسجيل الخروج : 08:26 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم وجود تسريب من قلب محبس الدفن الخاص بصندوق الدفن
نتيجة الملاحظات : لا يوجد أي ضرر من مواسير التغذية للساخن والبارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف الباتيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : وجود تسريب من كوع 90 الخاص بحوض الوش

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف : إحلال وتغيير كوع 90 مم كيسييل مقاس 63 مم الخاص بحوض الوش
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فواصل الشاور بمادة كيما فليكس
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.