

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025060105141212 تاريخ الكشف : 2025/06/02
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01121511518
اسم العميل : محمد حسن أحمد القائم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : المنطقة الخامسة المجاورة الثالثة عمارة ٨٧ المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:13 AM تسجيل الخروج : 12:03 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم تشيك ع الاكسوار
نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2 لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد اي تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 2 لا يوجد عالياه بيبه
فحص قاعدة التواليت : عدد لم يتم الاختبار لانه معلقه
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لا يوجد تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد تسريب ف الشبكات المدفونه
اجراءات الأكسسوارات : تشيك ع الاكسوار طقم سنترك خلاط شطاف 2
اجراءات الصرف : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه
اجراءات البنية : تركيب عالياه بيبه لعدد 2 بيبه
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريع وحقق فراغات السيراميك لعدد 2 حمام
مجموعة العزل : كيما فليكس لعدد واحد شاور لون ابيض

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.