

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025060105154465 تاريخ الكشف : 2025/06/02
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01022414037
اسم العميل : احمد محمد رزق القانم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : الحي السادس - المجاورة الرابعة - قطعة 613 - القاهرة
LRT بجوار محطة مترو بدر
تسجيل الدخول : 01:41 PM تسجيل الخروج : 02:01 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

عدد 1	تم	ضغط المياه البارد :
عدد 1	تم	ضغط المياه الساخن :
		الكشف الحراري :
		الموجات الصوتية :
		فحص الأكسسوارات :

نتيجة الملاحظات : لا يوجد أي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

عدد 1	تم	صرف حوض الوش :
عدد		صرف الغسالة :
عدد 1	تم	صرف الباتيو :
عدد		صرف حوض المطبخ :
عدد 1	تم	فحص البنية :
عدد 1	تم	فحص قاعدة التواليت :
عدد		فحص خط التكيف :

لم يتم تفقيل الوش جيدا
وجود خلل ف تفقيل مليجه القاعده

نتيجة الاختبارات : لا يوجد أي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تفقيل وش البنية جيدا
قاعدة التواليت : تفقيل مليجه القاعده جيدا
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.