

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025060105374986 تاريخ الكشف : 2025/06/22
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01114481500
اسم العميل : عبدالرحمن القائم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : ش علي ابن رضوان ١٤ المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:08 AM تسجيل الخروج : 12:08 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم يوجد خلل في قلب محبس الدفن 3/4
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب في صرف الشاور
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في الشبكات المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات : إحلال وتجديد قلب محبس الدفن 3/4
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبه وتفيلها بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل : تفريغ وحقق فراغات الشاور بمادة كيمافليكس ابيض+ تفقيل الوش الاستلس للشاور بمادة كيمافليكس ابيض

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.