

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025060105443127 تاريخ الكشف : 2025/06/02
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01003401252
اسم العميل : أيمن فؤاد بدر القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : التجمع الاول - دار مصر - القرنفل- أمام مديرية أمن القاهرة
تسجيل الدخول : 07:04 PM تسجيل الخروج : 08:10 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : لحام أسفل محبس الدفن لي الحمام الرئيسي T تبين لنا وجود تسريب في

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : عدد
صرف الباتيو : تم عدد 2
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : تبين لنا وجود تسريب في منيحه القاعده حمام الرئيسي+المستر

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف من الخط البارد أسفل محبس الدفن
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب عدد 2علايه ببيه
قاعدة التواليت : تغيير عدد 2منيجه قاعده
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن عدد2حمام وتقلها بماده السيتوفيل
مجموعة العزل : امبويه كيما فليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.