

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025060106110064 تاريخ الكشف : 2025/06/02
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01028367388
اسم العميل : باسم عبد الله عرفات القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : بشتيل - شارع حسين مهران - بجوار حديقته المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 10:21 AM تسجيل الخروج : 10:24 AM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم إحلال وتجديد جميع الأكسسوارات
نتيجة الملاحظات : يوجد تسريب في الخط البارد نص بوصه يمين كرسي القاعده

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف الباتيو : تم عدد 0
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : لم يتم الاختبار عدد 0
نتيجة الاختبارات :

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف في الخط البارد
اجراءات الأكسسوارات : إحلال وتجديد جميع الأكسسوار وقلب محبس دفن
اجراءات الصرف : تم
اجراءات البنية : تم
قاعدة التواليت : تم
اجراءات الارضيات : حقن وتفريغ بماده السيتوفيل
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.