

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025060106242480 تاريخ الكشف : 2025/06/02
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01225129823
اسم العميل : محمد احمد عقاب القائم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : ميت الخولي المحافظة : دمياط
تسجيل الدخول : 02:48 PM تسجيل الخروج : 03:09 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم لم يتبين لنا اي وجود تسريب
الموجات الصوتية : تم لم يتبين اي وجود تسريب
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين اي وجود خلل من شبكات التغذية

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف الباتيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب من منيحه القاعده

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت : فك وتركيب منيحه قاعده وتفتيلها جيدا
اجراءات الارضيات :
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

