

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025060106482288 تاريخ الكشف : 2025/06/03
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01015441110
اسم العميل : محمود نوار القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : سيدي سنتر المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:06 AM تسجيل الخروج : 01:04 PM
عدد الوحدات : 0 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
ضغط المياه الساخن : عدد
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم الفحص ع الشبكات ولا يوجد بها اي تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : عدد

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الكشف والفحص علي شبكة التغذية ولم يتبين فيها اي خلل او تسريب
اجراءات الاكسسوارات : تم الفحص ولا يوجد بها اي ضرر او خلل
اجراءات الصرف : لم يتم اختبار شبكات الصرف لانه تم تجميعها علي المجهول مباشرة وليس ليها اسلوب اختبار
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فواصل الارضيات الخاصه بعدد 2 مريضه بماده عازله
مجموعة العزل : ايبوكسي + سبتيوفيل

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.