

بيانات العمل

رقم المعاينة : 2025060204030848 تاريخ الكشف : 2025/06/03
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01224270278
اسم العميل : نبيل خليفه القانم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : شارع الأمين - أبراج اللؤلؤة - برج ١ شقه ٣٢ المحافظة : بورسعيد
تسجيل الدخول : 10:27 AM تسجيل الخروج : 11:01 AM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

عدد 2	تم	ضغط المياه البارد :
عدد 1	تم	ضغط المياه الساخن :
	تم	الكشف الحراري :
	تم	الموجات الصوتية :
	تم	فحص الأكسسوارات :

نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا اي وجود تسريب من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

عدد 2	تم	صرف حوض الوش :
عدد 0		صرف الغسالة :
عدد 0	تم	صرف البانيو :
عدد 0		صرف حوض المطبخ :
عدد 2	تم	فحص البنية :
عدد 2	تم	فحص قاعدة التواليت :
عدد 0	تم	فحص خط التكيف :

نتيجة الاختبارات : لم يتبين اي وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفقيل فراغات ارضيات الشاور بماده الكيمافلكس
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.