

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025060205042347 تاريخ الكشف : 2025/06/04
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01020188304
اسم العميل : سعيد الفقى القائم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : فيلا 474 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:14 PM تسجيل الخروج : 01:12 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة :
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف :
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في الشبكات المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوارات عدد 14 محبس زاوية + 4 طقم جلبة تطويل + 2 طقم سنترك
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب عدد 2 علوية بيبه
قاعدة التواليت : تقفيل عدد 2 مليجة قاعدة بمادة سيتوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات جسم البانيو بمادة كيمافيلكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

