

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025060206002940 تاريخ الكشف : 2025/06/04
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01021751338
اسم العميل : جوزيف ميشيل القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : ش نجيب محفوظ 27 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 03:21 PM تسجيل الخروج : 04:14 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا. جود اي تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم الاختبار
صرف البانيو : تم عدد 1 تم الاختبار ويوجد خلل من وش طابق البانيو قدم
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 خارج الإختبار
فحص البنية : تم عدد 1 يوجد خلل لعدم وجود علاليه ببنية
فحص قاعدة التواليت : تم عدد
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لم يتم الاختبار
نتيجة الاختبارات : يوجد خلل في بنية الحمام كما تبين لنا وجود خلل في طابق الشاور..ديروفيت

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم
اجراءات الأكسسوارات : تم
اجراءات الصرف : تم
اجراءات البنية : تركيب علاليه ببنية وتقليلها بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات الشاور بماده كيما فليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

