

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025060206424477 تاريخ الكشف : 2025/06/04
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01272275693
اسم العميل : مكاريوس عبده القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : العبور الجديدة - حي المجد - عمارة 107 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 06:15 PM تسجيل الخروج : 07:03 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2 لا يوجد به تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد به تسريب
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية : تم تم عمل موجات صوتيه
فحص الاكسسوارات : تم لا يوجد بها خلل
نتيجة الملاحظات : لا يوجد تسريب من الشبكات المدفونه ساخن وبارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد به تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 0 لم يتم اختباره لتجميعه مع العمومي مباشر
صرف البانيو : تم عدد 1 بانيو قدم لا يوجد به تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 لم يتم اختباره لانه تم توصيله ع العمومي مباشرة
فحص الببية : تم عدد 1 لا يوجد بها تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لا يوجد بها تسريب
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : لا يوجد تسريب من الشبكات المدفونه
ولا كنت تبين خلل من اعلي البلاعه لعدم وجود علايه وعدم تعفيلها جيدا

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : احلال الاكسسوار وتجميعه من جديد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات الببية : يتم تركيب علايه ليها وتقفيلها بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن ارضيه الحمام والمطبخ بماده سيوفيل
مجموعة العزل : حقن فاصل بين السيراميك و البانيو القدم بماده الكيما فلكس

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.