

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025060207091260 تاريخ الكشف : 2025/06/03
 اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01146935161
 اسم العميل : محمد حمدي القانم بالمعاينة : اسلام قاسم
 العنوان : شارع الليثي - من شارع حسن محمد 20 المحافظة : الجيزة
 تسجيل الدخول : 03:13 PM تسجيل الخروج : 03:51 PM
 عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
 ضغط المياه البارد : تم عدد 1
 ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
 الكشف الحراري :
 الموجات الصوتية : تم
 فحص الأكسسوارات : لا يوجد اكسوار وجود طباب اختبار
 ويوجد خلل ف الطباب
 نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
 صرف الغسالة : تم عدد 1
 صرف البانيو : تم عدد 1
 صرف حوض المطبخ : عدد
 فحص البنية : عدد 1
 فحص قاعدة التواليت : عدد
 فحص خط التكيف : عدد
 نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه
 اجراءات الأكسسوارات : تركيب الأكسوار بالكامل
 اجراءات الصرف : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه
 اجراءات البنية : تركيب علايه بنيه +تقفيل وش البنيه
 قاعدة التواليت :
 اجراءات الارضيات :
 مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.