

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025060209191118 تاريخ الكشف : 2025/06/14
اليوم : السبت رقم التليفون : 01002514900
اسم العميل : حازم العزبي القانم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : 20 ش نور الدين بهجت الدور 4 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:14 AM تسجيل الخروج : 11:30 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم لم يتبين تسريب
الموجات الصوتية : تم لم يتبين تسريب
فحص الأكسسوارات : تم يوجد تسريب من سنترك خلاط الدش
نتيجة الملاحظات : المواسير لا يوجد بها تسريب ولاكن يوجد تسريب من سنترك خلاط الدش

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 يوجد خلل في سوستة القاعده
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : يوجد خلل من سوستة صرف القاعده

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد تسريب من المواسير التغذية للخط الساخن والبارد الذي تم الكشف عنهم
اجراءات الأكسسوارات : تغير سنترك خلاط الدش بجلب التطويل
اجراءات الصرف : لا يوجد تسريب من الصرف الذي تم الكشف عنه
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : تغير سوستة الصرف
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده الكيما فليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.