

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025060302325968 تاريخ الكشف : 2025/06/30
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01157783746
اسم العميل : محمود جمال القام بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : التجمع الخامس الحى الأول المنطقة الثالثة فيلا ٤٨ شقة ٤
تسجيل الدخول : 05:43 PM تسجيل الخروج : 07:15 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في الشبكات المدفونة

لا يوجد به اي تسريب	عدد 2
لا يوجد به اي تسريب	عدد 2

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد 2
فحص قاعدة التواليت : عدد 2
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في الشبكات المدفونة

لا يوجد به اي تسريب	عدد 2
لا يوجد به اي تسريب	عدد 1
لا يوجد أي تسريب في صرف الشاور	عدد 2
لا يوجد علية بيبه	عدد 2
لم يتم الاختبار لأن قاعدة مقفوله	عدد 2
	عدد

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علية بيبه وتفتيلها بمادة سيتوفيل لعدد 2 حمام
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن بعض فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل لحمام الماستر
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات الشاور بمادة كيمافيلكس لعدد 2 حمام

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.