

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025060304281360 تاريخ الكشف : 2025/06/15
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01002900983
اسم العميل : اسامه صلاح القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : العجوزه 25 ش عبد العظيم راشد المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 12:08 PM تسجيل الخروج : 01:14 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

عدد 1 ضغط المياه البارد : تم
عدد 1 ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم

تبين لنا وجود خلل في الاكسسوار بالكامل

نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه التغذية ساخن +بارد

اختبارات شبكة الصرف

عدد 1 صرف حوض الوش : تم
عدد 1 صرف الغسالة : تم
عدد 1 صرف البانيو : تم
عدد صرف حوض المطبخ :
عدد 1 فحص الببية : تم
عدد 1 فحص قاعدة التواليت : تم
عدد فحص خط التكيف :

البانيو ظهر وفي برومه متهاك جدا

نتيجة الاختبارات : لم يتبين أن اي وجود تسريب في شبكه الصرف

حوض وش +بانيو +غسالة +ببية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات الببية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.