

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025060304390327 تاريخ الكشف : 2025/06/15
 اليوم : الأحد رقم التليفون : 01011527381
 اسم العميل : محمد مصطفى علي القانم بالمعايينة : اسلام قاسم
 العنوان : آخر فيصل ش سليم عند جامع حجازي المحافظة : الجيزة
 تسجيل الدخول : 11:02 AM تسجيل الخروج : 12:14 PM
 عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

عدد 1 ضغط المياه البارد : تم
 عدد 1 ضغط المياه الساخن : تم
 الكشف الحراري : تم
 الموجات الصوتية : تم

فحص الاكسسوارات : تشيك ع بعض الاكسوار

نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

عدد 1 صرف حوض الوش : تم
 عدد 1 صرف الغسالة : تم
 عدد 1 صرف البانيو : تم
 عدد 1 صرف حوض المطبخ : تم
 عدد 1 فحص الببية : تم
 عدد 1 فحص قاعدة التواليت : تم
 عدد 1 فحص خط التكيف : تم

نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه
 اجراءات الاكسسوارات : تغير بعض الاكسوار
 اجراءات الصرف : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه
 اجراءات الببية : تركيب علايه بيبه وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل
 قاعدة التواليت : احلال وتجديد ملبجه القاعده وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل
 تغير طقم مسمار القاعده ارضي
 اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السبراميك بالكامل بماده سيتوفيل
 مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

