



شركة اكسبيرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف : 2025/06/23

رقم المعاينة : 2025060306334143

رقم التليفون : 01004476491

اليوم : الإثنين

القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد

اسم العميل : عمر عادل عبدالله

المحافظة : الجيزة

العنوان : اللبناني فيصل ش جلال ابراج اللوتس برج
الجزيره

تسجيل الخروج : 03:25 PM

تسجيل الدخول : 03:18 PM

الإجراء التالي : معالجة

عدد الوحدات : 1

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم

عدد	1
تم	تم

ضغط المياه البارد : تم

ضغط المياه الساخن : تم

الكشف الحراري : تم

الموجات الصوتية : تم

فحص الأكسسوارات : تم

تحتاج إلى الإحلال والتجديد

نتيجة الملاحظات : لم يتبيّن وجود تسريب في الشبكة المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

عدد	1

صرف حوض الوش : تم

صرف الغسالة : تم

صرف الباتيو : تم

صرف حوض المطبخ : تم

فحص البيبة : تم

فحص قاعدة التوايليت : تم

فحص خط التكيف : تم

نتيجة الاختبارات : تم

الإجراءات المطلوبة

إجراءات التغذية : لم يتبيّن وجود تسريب في الشبكة المدفونة

إجراءات الأكسسوارات : إحلال وتجديـد جميع الأكسسوارات

إجراءات الصرف : لم يتبيّن وجود تسريب في الشبكة المدفونة

إجراءات البيبة : إحلال وتجديـد خارجـة البيبة 2 بوصـة

قاعدة التوايليت : إحلال وتجديـد منيـحة القاعدة

إجراءات الأرضيات : تفريـغ وحقـن فاـصل الأرضـية بمـادة عـزل سـيـتوـفـيل

مجموعة العزل : تم

السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.

2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز العميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.

3. في حالة تبيّن عدم وجود أضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.

4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

