

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025060310142332 تاريخ الكشف : 2025/06/14
اليوم : السبت رقم التليفون : 01005242932
اسم العميل : احمد عبد العزيز القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : ش اسبوط زهراء عين شمس 46 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 02:24 PM تسجيل الخروج : 02:56 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

عدد
عدد

ضغط المياه البارد :

ضغط المياه الساخن :

الكشف الحراري :

الموجات الصوتية :

فحص الأكسسوارات :

نتيجة الملاحظات : لم يتم الكشف والاختبار ع شبكة التغذية لأنها خارجيه ملحوظه المواسير حديد المطبخ حديد بس مدفون

اختبارات شبكة صرف

عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد

صرف حوض الوش : تم

صرف الغسالة : تم

صرف البانيو : تم

صرف حوض المطبخ : تم

فحص البنية : تم

فحص قاعدة التواليت : تم

فحص خط التكيف :

نتيجة الاختبارات : تبين لنا وجود تسريب من جسم البنية لعدم تجميع الاصرف عليها بشكل صحيح
إحلال وتجديد البانيو بالكامل لأنه في أكثر من كسر

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :

اجراءات الأكسسوارات :

اجراءات الصرف :

اجراءات البنية :

قاعدة التواليت :

اجراءات الارضيات :

مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.