

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025060310275315 تاريخ الكشف : 2025/06/14
اليوم : السبت رقم التليفون : 01001789364
اسم العميل : احمد فرج القانم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : 17 حي الاصيل خلف حي عرييه موازي لسور القاهرة
المخابرات محور محمد نجيب
تسجيل الدخول : 12:32 PM تسجيل الخروج : 01:39 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم لم يتبين تسريب
الموجات الصوتية : تم لم يتبين تسريب
فحص الأكسسوارات : تم لم يتبين تسريب

نتيجة الملاحظات : لا يوجد تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : لا يوجد تسريب من شبكات الصرف الذي تم الكشف عنها

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة الغزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.