

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025060310454069 تاريخ الكشف : 2025/06/18
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01151887912
اسم العميل : حسام عطيه القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : البوابه الرابعه حدائق الاهرام 311 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 03:12 PM تسجيل الخروج : 04:41 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا وجود تسريب في شبكه التغذية

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 0
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : لا يوجد عدد 0

نتيجة الاختبارات : تبين لنا وجود خلل في الصرف الخارجي من الوحدة بين المشترك 3/4 وخارج القاعده من المنور

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف : إحلال وتجديد المشترك الخارجي للصرف 3/4 وإحلال وتجديد خارجه المنيجه من المنور 4بوصه
اجراءات البنية : تركيب علاليه ببيا الخاصه بالحمام وتقليها بسيتوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

