

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025060401150841 تاريخ الكشف : 2025/06/16
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01000583331
اسم العميل : محمد سالم محسن القانم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : دار مصر المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:01 PM تسجيل الخروج : 02:53 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : تبين وجود تسريب من الخط البارد أسفل حوض المطبخ

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف الباتيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : عدد 2
فحص قاعدة التواليت : عدد 2
فحص خط التكيف : عدد 0

نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا اي وجود تسريب من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتصلح الجزء التالف من الخط البارد
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.