

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025060401532224 تاريخ الكشف : 2025/06/21
اليوم : السبت رقم التليفون : 01003528897
اسم العميل : قذرية فرج اسماعيل القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : حدائق اكتوبر مساكن دهشور 1 عمارة 262 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 11:07 AM تسجيل الخروج : 12:02 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم
صرف الباتيو : تم عدد 1 تم
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 تم
فحص البنية : تم عدد 2 تم
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد

نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب من عدد 2 علوية ببيا
يوجد تسريب نسبي من مشترك 4 بوصة خارجي ف البلكونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الاكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات البنية : تركيب عدد 4 علوية ببيا لعدد 2 ببية حمام + بلكونه
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات : لم يتبين وجود تسريب
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.