

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025060404013085 تاريخ الكشف : 2025/06/16
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01141593290
اسم العميل : أحمد عادل القانم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : عمارة ١ السعودية بجوار محل بشندي سيتي المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 07:38 PM تسجيل الخروج : 09:05 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

عدد 1	تم	ضغط المياه البارد :
عدد 1	تم	ضغط المياه الساخن :
		الكشف الحراري :
		الموجات الصوتية :
		فحص الأكسسوارات :

نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

عدد 1	تم	صرف حوض الوش :
عدد 1	تم	صرف الغسالة :
عدد 1	تم	صرف البانيو :
عدد		صرف حوض المطبخ :
عدد 1	تم	فحص البنية :
عدد		فحص قاعدة التواليت :
عدد		فحص خط التكيف :

نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه
اجراءات الأكسسوارات : تركيب جميع الاكسوار
اجراءات الصرف : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بالكامل بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس لون ابيض

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

