

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025060409021341 تاريخ الكشف : 2025/06/18
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01021070780
اسم العميل : عبدالله محمد القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : محل رقم 41 مطعم ابو الزلف المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 03:31 PM تسجيل الخروج : 04:55 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم يوجد خلل في الأكسسوار
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا تسريب من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : عدد لا يوجد
صرف البانيو : عدد لا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 2 لا يوجد تسريب
فحص البنية : تم عدد 2 لا يوجد تسريب
فحص قاعدة التواليت : عدد لا يوجد
فحص خط التكيف : عدد لا يوجد

نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا تسريب من الشبكات المدفونه ولاكن تبين لنا تسريب من الارضيات لعدم حقنها لذلك تؤدي الى تسريب عند التشغيل والاستخدام

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : احلال الأكسسوار واعادة تشطيبه
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : احلال الوش و التفتيل الجيد بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن المطبخ بالكامل في الخارج والداخل بماده سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.