

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025060410475717 تاريخ الكشف : 2025/06/22
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01011938545
اسم العميل : مهندس عبدالله هشام القانم بالمعايينة : اسلام محمد جاد
العنوان : الفردوس اكتوبر ش زويل عمارة 465 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 09:31 PM تسجيل الخروج : 06:59 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2 تم
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2 تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تبين وجود تسريب من جلبية تطويل بجوار القاعدة وجود تسريب من سنترك خلاط بجوار القاعدة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2 تم
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم
صرف البانيو : تم عدد 2 تم
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : تم عدد 0
نتيجة الاختبارات : وجود تسريب من جلبية تطويل في خط الساخن بجوار القاعدة..وجود تسريب ف طقم سنترك خلاط بجوار القاعدة خلل ف التنفيل اسفل الوش الاستالس لعدد 2ببية
خلل ف التنفيل اسفل الوش الاستالس لعدد 2ببية.. فراغ حول جاليرية الشاور لعدد 2شاوور

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد تسريب في الشبكة المدفونة
اجراءات الاكسسوارات : تركيب جلبية تطويل قطعة واحدة نحاس
اجراءات الصرف : لا يوجد تسريب في الشبكة المدفونة
اجراءات البنية : التنفيل اسفل الوش الاستالس بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد تسريب
اجراءات الارضيات : لا يوجد بها ضرر
مجموعة العزل : أنبوبة كيما فليكس

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.