

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061210535174 تاريخ الكشف : 2025/06/14
 اليوم : السبت رقم التليفون : 01010534648
 اسم العميل : وحيد عطيه علي القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
 العنوان : ش ابو الفتوح عبد الله امام محطه البنزين مصر المحافظة : القاهرة
 تسجيل الدخول : 12:19 PM تسجيل الخروج : 01:53 PM
 عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
 ضغط المياه البارد : تم عدد 1
 ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
 الكشف الحراري : تم
 الموجات الصوتية : تم
 فحص الاكسسوارات : تم
 تبين لنا بعض الاكسسوار متهالك
 2محبس ذاويه +2وصله عاده 50+حنفيه غساله +2طقم جلب طتويل نحاس
 نتيجة الملاحظات : تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد في كوع محبس الغساله في المطبخ أسفل حوض المطبخ

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
 صرف الغساله : عدد 0
 صرف البانيو : تم عدد 1
 صرف حوض المطبخ : عدد 0
 فحص البيبة : تم عدد 1
 فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
 فحص خط التكيف : عدد 0
 لم يتبين لنا اي وجود مشكله في شبكه الصرف
 تبين لنا وجود خلل في فاصل البانيو وحفنه بماده الكيماهليكسملحوظه**بتان ع طلب العميل
 إحلال وتجديد منيحه القاعده

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
 اجراءات الاكسسوارات :
 اجراءات الصرف :
 اجراءات البيبة :
 قاعدة التواليت :
 اجراءات الارضيات :
 مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.