

بيانات العميل

رقم المعاينة : 202506130111157 تاريخ الكشف : 2025/06/14
اليوم : السبت رقم التليفون : 01026697066
اسم العميل : هشام مصطفى القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : العاشر من رمضان دار مصر المحافظة : الشرقية
تسجيل الدخول : 11:14 AM تسجيل الخروج : 12:18 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد به تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد به تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لا يوجد تسريب مِثْن شبكات التغذية ساخن وبارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد به تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 2 لا يوجد به تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد به تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 لم يتم اختباره تم تجميعه علي العمومي مباشرة
فحص البنية : تم عدد 1 لا يوجد بها مشاكل
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 وجود خلل في تقفيل مليجة التواليت
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : لا يوجد خلل في الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : يتم تغيير الاكسسوارات المتهالكه عدد 6 محبس زاويه في شمعة السخان وشطاف التواليت وحوض الوش
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : احلال وش البنية وتقيله سيتوفيل
قاعدة التواليت : تركيب جلبه 4 بوصه واعادة تجميع كرسى التواليت
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن الارضيات بماده سيتوفيل
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

