

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061301143649 تاريخ الكشف : 2025/06/14
اليوم : السبت رقم التليفون : 01005660486
اسم العميل : مصطفى حمدي القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : الشروق دار مصر مرحلة اولي عمارة 53 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 04:06 PM تسجيل الخروج : 05:03 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : لا يوجد
نتيجة الملاحظات : لا يوجد ضرر في نفس الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف الباتيو : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 تم تجميعه مع العمومي مباشرة
فحص البنية : تم عدد 1 لا يوجد بها ضرر
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لا يوجد ضرر
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : لم يتبين ضرر من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علايه للبلاعه
قاعدة التواليت : التقفيل الجيد ع سوسته التواليت
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن الارضيات بماده سيتوفيل
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.