

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061304591726 تاريخ الكشف : 2025/06/18
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01227307330
اسم العميل : مهندس ناجي القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : كينج مريوط شارع رشيد فيلا نسان المحافظة : الاسكندرية
تسجيل الدخول : 02:01 PM تسجيل الخروج : 02:48 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : تبين وجود تسريب في خط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم
صرف الغسالة : تم عدد 0 لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1 تم
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 لا يوجد
فحص البنية : تم عدد 1 تم
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد

نتيجة الاختبارات : لم يتبين وجود تسريب ف شبكة الصرف

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف ف خط البارد اسفل خلاط الدش
كوع لحام 3/4 بوصة
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها ضرر
اجراءات الصرف : لا يوجد بها ضرر
اجراءات البنية : لا يوجد بها ضرر
قاعدة التواليت : لا يوجد بها ضرر
اجراءات الارضيات : لا يوجد بها ضرر
مجموعة العزل : غير مطلوب

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.