

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061305292960 تاريخ الكشف : 2025/06/22
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01010508505
اسم العميل : محمد احمد ابراهيم القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : حي البشائر عمارة 3 مدخل 8 المحامين المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 08:01 PM تسجيل الخروج : 09:03 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم
صرف الباتيو : تم عدد 1 تم
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1 تبين وجود تسريب في خارجة البنية
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب من خارجة البنية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : إحلال وتجديد خارجة البنية قطر 2 بوصة - 3 بوصة
قاعدة التواليت : أحلال وتجديد منيعة القاعدة
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.