

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061401541974 تاريخ الكشف : 2025/06/28
اليوم : السبت رقم التليفون : 01093737726
اسم العميل : محمد احمد القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : مسجد الجبرى امام جوزات شبين الكوم المحافظة : المنوفية
تسجيل الدخول : 08:16 PM تسجيل الخروج : 10:28 PM
عدد الوحدات : 0 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
لم يتبين لنا تسريب عدد 2
لم يتبين لنا تسريب عدد 1
لم يتم
تم
تبين وجود خلل

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا تسريب من الشبكات المدفونه ولاكن تبين تسريب من الاكسسوارات داخل الحائط بسبب تهالكها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : لا يوجد
صرف البانيو : لا يوجد
صرف حوض المطبخ : لا يوجد
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : لا يوجد
لم يتبين لنا تسريب عدد 5
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
تبين وجود خلل لعدم تقفيلها وتركيب علايه لها
تبين لنا تسريب من عدد 5مرحاض بلدي 1 افرنجي
لا يوجد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص لا يوجد تسريب من الشبكات ولاكن تبين لنا تسريب من فراغات الارضيات الحمام والميضه كما يوجد خلل في تقفيل عدد 5 مرحاض بلدي ومرحاض افرنجي

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : احلال الاكسسوار بالكامل وتغييره وتقفيل حوله
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علايه لعدد 4 بنيه وتقفيلها بمادة (سيتوفيل)
قاعدة التواليت : تقفيل المرحاض البلدي عدد 5 بماده السيتوفيل وتركيب تطويله 4 بوصه للمرحاض الافرنجي
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن الارضيات السيراميك بالكامل بماده (سيتوفيل) والميضه الرخام بماده (ايبوكسي)
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.