

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061402022893 تاريخ الكشف : 2025/06/30
اليوم : الإثنين رقم الهاتف : 01065304990
اسم العميل : هبه رمضان القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : منزل الحاج بمبوني امام مدرسه كفر سعدون المحافظة : الغربية
تسجيل الدخول : 02:12 PM تسجيل الخروج : 03:10 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : لا يوجد
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا تسريب من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2 لم يتبين لنا تسريب
صرف الغسالة : لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب
صرف حوض المطبخ : لا يوجد
فحص البنية : تم عدد 1 تبين لنا خلل
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب
فحص خط التكيف : لا يوجد عدد

نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا تسريب من الشبكات المدفونه ولاكن تبين لنا تسريب من علايه البنية وفاصل البانيو اثناء التشغيل والتنظيف

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علايه للبلاعه وتغليها بمادة (سيتوفيل)
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : حقن فاصل البانيو بماده (كيما فلكس 150)
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.