

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061402031171 تاريخ الكشف : 2025/06/29
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01069300119
اسم العميل : حسام العبد القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : قرية قصر بغداد المحافظة : الغربية
تسجيل الدخول : 11:41 AM تسجيل الخروج : 12:41 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم تبين وجود خلل

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا تسريب من الشبكات المدفونه ولاكن تبين تسريب نسبي من عدد 2 محبس زاويه اسفل الحوض

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب
فحص الببية : تم عدد 3 لم يتبين لنا تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تبين لنا خلل
فحص خط التكيف : عدد لا يوجد

نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا تسريب من الشبكات ولاكن تبين لنا خلل في فاصل البانيو وتقفيل وش البلاعه عدد 3 بلاعه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : تغيير عدد 2 محبس زاويه خاص بحوض الوش
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات الببية : احلال وش البلاعه عدد 3 وتقفيل اسفلهم بمادة (سيتوفيل)
قاعدة التواليت : تغيير ملججه التواليت
اجراءات الارضيات : حقن فاصل دائر الحمام بمادة سيتوفيل / حقن فاصل البانيو بمادة (كيما فلكس 150)
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.