

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061403152066	تاريخ الكشف : 2025/06/22
اليوم : الأحد	رقم التليفون : 01288722023
اسم العميل : مدام سناء	القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : دار مصر الاندلس عماره 183	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:42 AM	تسجيل الخروج : 02:16 PM
عدد الوحدات : 2	الاجراء التالي : _

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
عدد 2
عدد 2
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد حمام الرائيسي في تي لحام جانب القاعده

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
عدد 2
صرف الغسالة : تم
عدد 1
صرف البانيو : تم
عدد 2
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البيبة : عدد 2
فحص قاعدة التواليت : عدد 0
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود في شبكه الصرف ملحوظه الحمام الضيوف الارضيه متكسره عشان هيجيرو الصرف بالكامل

### الاجراءات المطلوبة

- اجراءات التغذية : اِحلال وتجديد الجزاء التالف من الخط البارد في التي الحام جانب القاعده
- اجراءات الاكسسوارات :
- اجراءات الصرف :
- اجراءات البيبة :
- قاعدة التواليت :
- اجراءات الارضيات :
- مجموعة العزل :

### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.