

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061403463096	تاريخ الكشف : 2025/06/22
اليوم : الأحد	رقم التليفون : 01008824448
اسم العميل : محمد عوض الكاشف	القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : اول طريق بور سعيد	المحافظة : دمياط
تسجيل الدخول : 06:31 PM	تسجيل الخروج : 07:17 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد اي تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		تم عمل كشف حراري علي المواسير ولم يتبين اي تسريب
الكشف الحراري : تم		تم عمل اختبار موجات صوتيه علي المواسير ولم يتبين اي تسريب
الموجات الصوتية : تم		تم فحص الاكسسوارات وتبين وجود خلل نسبي من سنترك خلاط الدش للخط البارد
فحص الاكسسوارات : تم		بعد الكشف والاختبار لم يتبين اي تسريب من مواسير التغذية الذي تم الكشف عنها
نتيجة الملاحظات :		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف الغسالة :	عدد	
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف حوض المطبخ :	عدد	
فحص البنية : تم	عدد	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص خط التكيف :	عدد	
نتيجة الاختبارات :		بعد الكشف والاختبار لم يتبين اي تسريب من مواسير الصرف الذي تم الكشف عنها

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية :	لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات :	تغير سنترك خلاط الدش
اجراءات الصرف :	لا يوجد
اجراءات البنية :	لا يوجد
قاعدة التواليت :	لا يوجد
اجراءات الارضيات :	تفريغ وحقق فراغات السيراميك جيدا بماده السيتوفيل
مجموعة العزل :	لا يوجد

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.