

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061404165332 تاريخ الكشف : 2025/06/15
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01001323937
اسم العميل : حسن عادل السيد القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : عمارة 28 جنة مصر العبور المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 07:48 PM تسجيل الخروج : 09:09 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم تبين خلل في الأكسسوار لانه متهاك
نتيجة الملاحظات : لا يوجد تسريب من شبكة التغذية

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد لا يوجد
فحص البنية : تم عدد 1 لا يوجد بها تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 وجود خلل في سوسته التواليت + طقم المسمار الارضي
فحص خط التكيف : عدد لا يوجد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين خلل في سوسته التواليت لعدم ثقيلها بشكل جيد وجود خلل من اعلى البلاعه لعدم تركيب علايه وعدم ثقيلها كما تبين خلل في الارضيات لعدم ثقيلها بمادة عازله

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تغيير عدد 2 قلب محبس دفن طاقه شمسيه + عمومي
اجراءات الأكسسوارات : يجب تغيير الأكسسوار المتهاك بالكامل واعادة تشطيبه من جديد
اجراءات الصرف : تغيير وش طابق الشاور
اجراءات البنية : تركيب علايه و ثقيلها بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : احلال كرسي التواليت وتطويل صرف بجلبه 4 بوصه وتغيير طقم المسمار الارضي واعادة تركيبها
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن الارضيات بماده سيتوفيل + حقن جسم الشاور بماده الكيما فلكس
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.