

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061404274058 تاريخ الكشف : 2025/06/15
اليوم : الأحد
اسم العميل : مهندس احمد سلمي
العنوان : 7ش محمود عامر متفرع من ش هنيدي امام مسجد السلام ش الهرم
تسجيل الدخول : 04:26 PM
عدد الوحدات : 1
تسجيل الخروج : 05:10 PM
الاجراء التالي : معالجة
القائم بالمعاينة : اسلام قاسم
رقم التليفون : 01099119972
المحافظة : الجيزة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

عدد 1 ضغط المياه البارد : تم
عدد 1 ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات :

اختبارات شبكة الصرف

عدد 1 صرف حوض الوش : تم
عدد : صرف الغسالة :
عدد : صرف البانيو :
عدد : صرف حوض المطبخ :
عدد 1 فحص البنية : تم
عدد 1 فحص قاعدة التواليت : تم
عدد : فحص خط التكيف :

لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد اي ضرار ف الأكسوار
اجراءات الصرف : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه
اجراءات البنية : تركيب عدد 2علايه بيبه وتفقيل جيدا مطبخ +حمام ضيوف
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بالكامل بماده سيتوفيل لعدد مطبخ +حمام
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.