

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061405552876 تاريخ الكشف : 2025/06/15
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01140226607
اسم العميل : محمد طارق القائم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : ش لواء الاسلام متفرع من كعبيش الطوابق 16
فصل :
تسجيل الدخول : 02:27 PM تسجيل الخروج : 03:04 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

عدد 1 ضغط المياه البارد : تم
عدد 1 ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم تغيير الأكسوار

نتيجة الملاحظات : لا يوجد أي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

عدد 1 صرف حوض الوش : تم
عدد 1 صرف الغسالة : تم
عدد 1 صرف البانيو : تم
عدد 1 صرف حوض المطبخ :
عدد 1 فحص البنية : تم
عدد 1 فحص قاعدة التواليت : تم
عدد 1 فحص خط التكيف :
عدد 1

نتيجة الاختبارات : لا يوجد أي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد أي تسريب ف الشبكات المدفونه
اجراءات الأكسسوارات : تغيير الأكسوار المطلوب
5محبس زوايه
طقم سنترك خلاط البانيو
حديد T
كوع حديد
نيل حديد
حنفيه غساله

اجراءات الصرف : لا يوجد أي تسريب ف الشبكات المدفونه

اجراءات البنية : تقفيل البنيه جيدا بماده سيتوفيل جيدا

قاعدة التواليت : احلال وتجديد مليجه القاعده جيدا وتقفيل بماده سيتوفيل

اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بالكامل بماده سيتوفيل

مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس لون ابيض
وجود كسر ف جسم البانيو

السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.

4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.