

#### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061411071717 تاريخ الكشف : 2025/06/15  
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01011139115  
اسم العميل : حماده حسن عبدالمحسن عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب  
العنوان : جمصة المحافظه : الدقهلية  
تسجيل الدخول : 12:37 PM تسجيل الخروج : 01:38 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : \_

#### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم عدد 1  
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب  
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1  
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب  
الكشف الحراري : تم  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الاكسسوارات : تم  
تم الكشف ولم يتبين اي تسريب  
تم الكشف ولم يتبين اي تسريب  
وجود خلل في بعض الاكسسوارات  
نتيجة الملاحظات : بعد الاختبار والكشف لم يتبين اي تسريب من مواسير التغذية الذي تم الكشف عنها

#### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1  
صرف الغسالة : عدد  
صرف البانيو : تم عدد 1  
صرف حوض المطبخ : عدد  
فحص البنية : تم عدد 1  
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1  
فحص خط التكيف : عدد  
تم الاختبار ولم يتبين اي تسريب  
تم الاختبار ولم يتبين اي تسريب  
لم يتبين اي تسريب  
لم يتبين اي تسريب  
نتيجة الاختبارات : بعد الاختبار والكشف لم يتبين اي تسريب من مواسير الصرف الذي تم الكشف عنها

#### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد  
اجراءات الاكسسوارات : تغير جميع الاكسسوارات المتهاكة من جلب تطويل ومحابس ووصلات  
اجراءات الصرف : لا يوجد  
اجراءات البنية : لا يوجد  
قاعدة التواليت : لا يوجد  
اجراءات الارضيات : لا يوجد  
مجموعة الغزل : لا يوجد

#### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.