

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061411403814 تاريخ الكشف : 2025/06/18
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01144327833
اسم العميل : هناء صبري زلط القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : المريوطيه فيصل بعد رسلان ش الشركه المحافظه : الجيزة
تسجيل الدخول : 11:56 AM تسجيل الخروج : 01:50 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

عدد 1	تم	ضغط المياه البارد :
عدد 1	تم	ضغط المياه الساخن :
تم	تم	الكشف الحراري :
تم	تم	الموجات الصوتية :
تم	تم	فحص الأكسسوارات :

نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا وجود اي تسريب

اختبارات شبكة الصرف

عدد 1	تم	صرف حوض الوش :
عدد 1	تم	صرف الغسالة :
عدد 1	تم	صرف الباتيو :
عدد 0	تم	صرف حوض المطبخ :
عدد 2	تم	فحص البنية :
عدد 1	تم	فحص قاعدة التواليت :
عدد 0	تم	فحص خط التكيف :

تبين لنا وجود خلل في جسم البنية حمام ومطبخ

نتيجة الاختبارات : تبين لنا وجود خلل في جسم البنية الخاصه بالحمام والمطبخ

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين لنا وجود تسريب
اجراءات الأكسسوارات : تم
اجراءات الصرف : لما يتبين لنا وجود تسريب داخل شبكه الصرف
اجراءات البنية : تركيب عدد 2علايه ببيا مطبخ وحمام
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ بعض من فراغات السراميك
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.