

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061411434774 تاريخ الكشف : 2025/06/18
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01210261218
اسم العميل : رامي محمود القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : البيطاش الاسكندريه ش عين شمس امام صيدليه المحافظه : الاسكندرية
تسجيل الدخول : 03:54 PM تسجيل الخروج : 04:44 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم
صرف البانيو : تم عدد 1 تم
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 لا يوجد
فحص البنية : تم عدد 1 تم
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد

نتيجة الاختبارات : تبين وجود خلل ف تقفيل الوش الاستالس للبيبة لعدم وجود علاليه بلاستيك وتبين وجود خلل ف تقفيل فاصل البانيو القدم

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد ضرر
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد ضرر
اجراءات الصرف : لا يوجد ضرر
اجراءات البنية : تركيب علاليه بلاستيك
قاعدة التواليت : لا يوجد ضرر
اجراءات الارضيات : لا يوجد ضرر
مجموعة العزل : أنبوبة كيما فليكس...مادة سيتوفيل

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.