

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061411445396	تاريخ الكشف : 2025/06/15
اليوم : الأحد	رقم التليفون : 01001393053
اسم العميل : م / هاله	القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : 0	المحافظة : الدقهلية
تسجيل الدخول : 05:01 PM	تسجيل الخروج : 06:15 PM
عدد الوحدات : 2	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 2	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 2	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		تم الكشف على الشبكات وتبين وجود تسريب في صرف حوض وش للشقه في الدور الثاني علوي
الكشف الحراري : تم		تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
الموجات الصوتية : تم		تم الفحص ولم يتبين اي تسريب منهم
فحص الأكسسوارات : تم		لم يتبين اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها
نتيجة الملاحظات :		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 2	تبين وجود تسريب في الشقه الخاصه بالدور الثاني علوي
صرف الغسالة :	عدد	
صرف الباتيو :	عدد	
صرف حوض المطبخ :	عدد	
فحص البنية : تم	عدد 2	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 2	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص خط التكيف :	عدد	
نتيجة الاختبارات :		تبين وجود تسريب في صرف حوض وش الخاص بحمام الشقه الخاصه بالدور الثاني علوي

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات :	لا يوجد
اجراءات الصرف :	اصلاح الجزء التالف في صرف حوض الوش المتسبب في التسريب الذي تم الكشف عنه في الدور الثاني علوي
اجراءات البنية :	لا يوجد
قاعدة التواليت :	لا يوجد
اجراءات الارضيات :	لا يوجد
مجموعة العزل :	لا يوجد

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.