

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061411513042 تاريخ الكشف : 2025/06/18
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01119561571
اسم العميل : سيد مصطفى ابراهيم القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : شارع مصر المحروسه بشتيل الجيزه 13 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 10:22 AM تسجيل الخروج : 11:34 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم يتم تغيير الاكسسوار الحديد
نتيجة الملاحظات : تبين لنا وجود خلل في بعض الاكسسوار كما تبين لنا وجود خلل في محبس الدفن نص بوصه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف القسالة : تم عدد 0 لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1 يتم تركيب وش طابق بانيو
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 صرف عالمومي دابركت
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لم يتم الاختبار
نتيجة الاختبارات : يتم تركيب علايه بيبي

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تغيير محبس الدفن لانه يوجد به تسريب مستمر داخل الحيط
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوار التالف بما فيهم محبس الدفن
اجراءات الصرف : تم ولا يوجد به تسريب
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبي وتقليها بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد به خلل
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ الارضيات بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : حقن وتفرغ فراغات البانيو بماده كيما فليكس

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.