

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061602590327 تاريخ الكشف : 2025/06/18
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01009359512
اسم العميل : مهندس محمود جاد القائم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : مدينة نصر بجوار الكلية الحربية المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:55 AM تسجيل الخروج : 11:58 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

عدد 1 ضغط المياه البارد : تم
عدد 1 ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

عدد 1 صرف حوض الوش : تم
عدد 1 صرف الغسالة :
عدد 1 صرف الباتيو :
عدد 1 صرف حوض المطبخ :
عدد 1 فحص البنية : تم
عدد 1 فحص قاعدة التواليت : تم
عدد 1 فحص خط التكيف :

نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه
اجراءات الأكسسوارات : 3/4 تغير قلب محبس دفن
اجراءات الصرف : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه
اجراءات البنية : تركيب علاليه بيبه وتقفل جيدا بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد اي ضرار
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بالكامل بماده سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

