

بيانات العميل

رقم المعاينة :	2025061604394786	تاريخ الكشف :	2025/06/21
اليوم :	السبت	رقم التليفون :	01111572146
اسم العميل :	محمد زكريا	القائم بالمعاينة :	محمد ابو العنين
العنوان :	أ حدائق الاهرام 180	المحافظة :	الجيزة
تسجيل الدخول :	11:54 AM	تسجيل الخروج :	01:02 PM
عدد الوحدات :	1	الاجراء التالي :	_

اختبارات شبكة تغذية المياه

لا يوجد تسرب	عدد 1	اختبار ضغط المياه : تم
لا يوجد تسرب	عدد 1	ضغط المياه البارد : تم
		ضغط المياه الساخن : تم
		الكشف الحراري : لم يتم
		الموجات الصوتية : تم
		فحص الأكسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا تسريب مِـن الشبكات المدفونه ساخن وبارد

اختبارات شبكة الصرف

لا يوجد تسريب	عدد 1	تم	صرف حوض الوش :
لا يوجد تسريب	عدد 1	تم	صرف الغسالة :
لا يوجد تسريب	عدد 1	تم	صرف البانيو :
لا يوجد تسريب	عدد 1	تم	صرف حوض المطبخ :
يوجد بها تسريب	عدد 2	تم	فحص البنية :
يوجد تسريب	عدد 1	تم	فحص قاعدة التواليت :
لا يوجد	عدد		فحص خط التكيف :

يوجد تسريب من اعلي البلاعه ويوجد تسريب من فاصل السير اميك اسفل حوض الوش في الزاويه الدائر بالكامل

الاجراءات المطلوبة

إجراءات التغذية : لا يوجد
 إجراءات الأكسورات : لا يوجد
 إجراءات الصرف : لا يوجد
 إجراءات البنية : تركيب عدد 2 علاليه لعدد 2 بنية
 قاعدة التواليت : التقطيل الجيد ع سوسته التواليت
 إجراءات الأرضيات : حقن فاصل الأرضيات محيط حوض الوش بماده كيما فلكس
 مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيهه الي 1000 جنيهه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

