

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061604420767 تاريخ الكشف : 2025/06/21
اليوم : السبت رقم التليفون : 01099435431
اسم العميل : احمد صلاح القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : البوابه الاولى 10 ح المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 05:08 PM تسجيل الخروج : 07:03 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد به تسريب
ضغط المياه الساخن : عدد 1 لا يوجد به تسريب
الكشف الحراري : لم يتم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : لا يوجد
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا تسريب من الشبكة المدفونه مبرّن بعد المحبس ولاكن تبين تسريب من قبل المحبس في كوع لحام مبرّن الصاعد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات :

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء المتسبب في التسريب من كوع لحام قبل المحبس
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لم يتم
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.