

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061705352683 تاريخ الكشف : 2025/06/21
اليوم : السبت رقم التليفون : 01001087124
اسم العميل : احمد رمزي القام بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : ص176 حدائق الاهرام المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 01:47 PM تسجيل الخروج : 02:56 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم لا يوجد تسريب

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين تسريب مِـن الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد لا يوجد
فحص البنية : تم عدد 1 يوجد تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 يوجد تسريب
فحص خط التكيف : تم عدد 1 لا يوجد تسريب

نتيجة الاختبارات : لم يتبين تسريب مِـن الشبكات ولاكن تبين تسريب مِـن اعلي البلاعه لعدم وجود علايه كما يوجد خلل في قاصل البانيو لعدم تفصيله جيدا بماده عارله كما يوجد خلل في الارضيات وتم عملها بماده الاسمنت

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : تغيير سنترك خلاط الدش
اجراءات الصرف : يفضل تغيير طابق البانيو مباني
اجراءات البنية : تركيب علايه وتقفيها سيتوفيل
قاعدة التواليت : تغيير سوسته التواليت وتقفيها جيدا
اجراءات الارضيات : اعاده تفريغ الفواصل مِـن الاسمنت وتقفيها بماده سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.