

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061705374649 تاريخ الكشف : 2025/06/24
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01013725377
اسم العميل : محمود محمد علي القانم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي المناف 6 المحافظة : الإسماعيلية
تسجيل الدخول : 06:39 PM تسجيل الخروج : 08:04 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : تبين لنا وجود تسريب من الخط السخن اعلي خلاط الشاور

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد 0

نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف من الخط السخن وتبين أن وجود ثقب ب مسمار فيشر داخل مسوره تغذيه بجانب القاعده ولم يتم إخرجه والعميل عنده علم ب ذلك

اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.