

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061706225844 تاريخ الكشف : 2025/07/17
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01061275859
اسم العميل : دكتور محمد خميس القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : فوه ش ارض الشبوري منزل 14 المحافظة : كفر الشيخ
تسجيل الدخول : 09:40 AM تسجيل الخروج : 10:58 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم لا يوجد به اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 2 لا يوجد به اي تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب في صرف الشاور
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
فحص البنية : تم عدد 1 يوجد خلل في تقفيل علوية البنية
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تقفيل علوية البنية بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.